



Merkblatt

Schlüssel für Steuerungs- und Aufzugsanlagen sowie Absperreinrichtungen für den Feuerwehreinsatz im Kanton Basel-Stadt

Mit diesem Merkblatt werden die Schlüsseltypen für Schliess-, Steuerungs- und Aufzugsanlagen in Absprache mit der Feuerpolizei Basel-Stadt, der Berufsfeuerwehr Basel-Stadt und dem Arbeitsinspektorat Basel-Stadt geregelt.

Steuerungsschlüssel

Schlüsselschalter Rauch- und Wärmeabzug	MHA 3000
Schlüsselschalter Rauchschutz-Druckanlagen (RDA)	MHA 3000
Plankasten von Brandmeldeanlagen	Anlageschlüssel (Errichter BMA)
Bedienung Brandmeldeanlagen	Anlageschlüssel (Errichter BMA)
Schränke von Brandmeldeanlagen und Fernmeldetableaus	Anlageschlüssel (Errichter BMA)
Schlüsselkasten für Badges bei Brandmeldeanlagen	MHA 1000

Absperrschliessungen

Barrieren	MHA 3000
Absperrpfosten	MHA 3000 oder Kaba 5000er
Bauabsperungen	MHA 3000
Aussentore bei Objekten ohne Brandmeldeanlage	MHA 3000

Schlüssel für Aufzugsanlagen

Feuerwehrsteuerung in Aufzugskabinen	MHA 1000
Brandfallsteuerung von Aufzügen aussen	MHA 3000
Wartungstüren bei Aufzügen	MHA 3000
Liftmaschinenräume	MHA 3000

Vierkantschlüssel

- Der Vierkant-**Hydrantenschlüssel** hat die Innenmasse 20 x 20 mm und einen Aussendurchmesser von 44 mm.
- Der **allgemeine** Vierkantschlüssel (z. B. für den Einspeisungskasten der Feuerwehr) hat das Schenkelmass von 6 x 6 mm. Der Lochkreis beträgt mindestens 13 mm.

Bezugsquelle der Schlüssel und Schlüsselzylinder für das Fabrikat MHA 3000:

KOCH Group AG
Hünigerstrasse 40
4056 Basel
Telefon 061 385 60 40
E-Mail: basel@koch.ch

Für weitere Fragen im Zusammenhang mit diesem Merkblatt wenden Sie sich an die Feuerpolizei Basel-Stadt oder an die Berufsfeuerwehr Basel.